

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót drogowych**
 Oznaczenie arkusza: **B.02-01-14.01**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.02**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Zmiana

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Fragment ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1	nawierzchnia wyniesiona 1 cm nad poziom desek drewnianych; tolerancja $\pm 0,5$ cm								
2	<p>deseń nawierzchni zgodny z rysunkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu jasnych prostokątów ułożone kostki szare, - w miejscu ciemnych prostokątów ułożone kostki kolorowe 								
3	równość podłużna ułożonej nawierzchni sprawdzona łata drewnianą długości 1 m na początku, w środku i na końcu mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,8$ cm								
4	równość poprzeczna ułożonej nawierzchni sprawdzona łata drewnianą długości 1 m na początku, w środku i na końcu mieści się w granicach tolerancji $\pm 0,8$ cm								
5	spoiny między kostkami wypełnione piaskiem przez zamulenie, bez ubytków na całej ułożonej nawierzchni								
6	spoiny wzdłuż obramowania z desek wypełnione piaskiem na całej długości								
7	kostki betonowe ułożone ściśle obok siebie tak, że spoiny przebiegają prostopadle do obramowań (nie rozchodzą się na długości i szerokości ułożonej nawierzchni)								

8	nawierzchnia wzdłuż ułożona w poziomie – sprawdzona poziomnicą dł. 1 m								
9	zachowane pochylenie poprzeczne 2%								
Rezultat 2. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót nawierzchniowych									
1	miejsce robót zabezpieczone taśmą ostrzegawczą z minimum trzech stron								
2	miejsce robót oznakowane znakiem drogowym – na początku robót ustawiony znak pionowy A-14 „roboty na drodze”								
Przebieg 1. Wykonanie robót nawierzchniowych									
1	przed układaniem kostki zdający skropił podsypkę wodą								
2	zdający kontrolował poziomnicą poziom nawierzchni podczas układania kostki								
3	zdający zachował przepisy bhp podczas transportu piasku i kostki taczkami z magazynu do miejsca wbudowania tj. ładował piasek i kostkę zgodnie ze swoimi możliwościami lub prosił o pomoc w przewiezieniu załadowanych materiałów osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w czasie trwania egzaminu								
4	zdający wykonał wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym w kamizelce ostrzegawczej								
5	zdający pracował w rękawiczkach ochronnych								
6	podczas układania kostki zdający miał nałożone nakolanniki								
7	po zakończeniu pracy oczyścił używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis