

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót drogowych**
 Oznaczenie arkusza: **B.02-01-14.08**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.02**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

 Zmiana

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska									

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1 (pośredni): Przygotowana podbudowa z pospółki

Podbudowę należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu PZCP zakończenia jej wykonania


1	Nierówności podłużne podbudowy w osi nie przekraczają ± 1 cm								
2	Deski obramowania są odsonięte po obwodzie od góry na 10 cm (± 1 cm)								

Rezultat 2: Ułożona podsypka piaskowa

1	Grubość podsypki po zagęszczeniu w trzech losowo wybranych miejscach wynosi 3 cm (± 1 cm) <i>Egzaminator wyciąga po jednej kostce z początku, środka i końca nawierzchni i mierzy w tych miejscach grubość podsypki</i>								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Rezultat 3: Fragment ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1	Kostka ułożona na całej powierzchni 100 cm x 130 cm								
2	Kostka wyniesiona 1 cm nad poziom desek drewnianych (tolerancja $\pm 0,5$ cm)								
3	Rzędy kostki prostopadłe do osi podłużnej (tzn. prostopadłe do desek)								

4	<p>Wzór zgodny z rysunkiem</p> 								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Spoiny przesunięte względem siebie o pół kostki dwuteowej								
6	Szerokość spoin nie przekracza 3 mm								
7	Nierówność podłużna nawierzchni w osi nie przekracza 5 mm								
8	Wszystkie spoiny dokładnie wypełnione piaskiem								
Przebieg 1: Wykonywanie poszczególnych warstw nawierzchni									
1	Zagęszczał podbudowę z pospółki								
2	Zagęszczał podsypkę piaskową								
3	Profilował podsypkę piaskową przy użyciu listwy profilującej								
4	Dobijał kostki brukowe przy użyciu młotka gumowego								
5	Wykonywał wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym w kamizelce ostrzegawczej								
6	Używał nakolanników w trakcie układania kostki brukowej								
7	Układał kostki brukowe w rękawicach ochronnych								
8	Oczyścił sprzęt i narzędzia oraz odłożył je na miejsce pobrania								

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis