


*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**  
 Oznaczenie arkusza: **B.07-01-16.08**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**  
 Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

 Kod ośrodka           -          

 Kod egzaminatora          

 Data egzaminu            
  
*Dzień Miesiąc Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu   :  

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


*Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił*

**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

**Rezultat 1. Przycięte płytki**

1	Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek nie są wyszczerbione																			
2	Krawędzie cięcia wszystkich płytek są wykonane w linii prostej																			
3	Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek są wykonane wzdłuż przekątnej płytki																			
4	Żadna przycięta płytka nie jest popękana																			

**Rezultat 2. Okładzina ceramiczna**

1	Dolna krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem $\pm 10$ mm																			
2	Lewa krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem $\pm 10$ mm																			
3	Układ płytek w okładzinie wykonany zgodnie z rysunkiem																			
4	Odchylenie dolnej krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm/1 m																			
5	Odchylenie lica okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/1 m																			
6	Odchylenie skośnej krawędzi okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/1 m (w jednym miejscu)																			
7	Odchylenie lica okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/1 m (w jednym miejscu)																			
8	Szerokość wszystkich spoin pionowych i poziomych między płytkami wynosi 3 mm $\pm 1$ mm																			
9	Szczeliny między płytkami nie są zabrudzone zaprawą klejową																			
10	Powierzchnia okładziny nie jest zabrudzona zaprawą klejową																			


<b>Rezultat 3. Zamontowana listwa wykończeniowa</b>										
1	Listwa zamontowana w miejscu zgodnym z rysunkiem									
2	Listwa wklejona na całej długości									
3	Odchylenie krawędzi listwy od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/1 m									
4	Zamontowana listwa ma taką samą długość jak krawędź okładziny									
<b>Przebieg 1. Przynianie płytek ceramicznych i wykonywanie okładziny z listwą wykończeniową</b>										
<b>Zdający</b>										
1	podczas przycinania płytek miał założone okulary ochronne									
2	podczas przycinania płytek miał założone rękawice ochronne									
3	przygotował zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta									
4	podczas mieszania zaprawy miał założoną maskę przeciwpyłową									
5	podczas mieszania zaprawy miał założone okulary ochronne									
6	rozkładał zaprawę klejową na powierzchni ściany packą zębatą									
7	po zakończeniu pracy oczyścił używane narzędzia i sprzęt									
8	po wykonaniu okładziny uporządkował stanowisko robocze, odpady umieścił w pojemniku na odpady									


Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: [arkusze24.pl](http://arkusze24.pl)



wymiary w cm