



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
KRYTERIA OCENIANIA**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**
Oznaczenie arkusza: **B.18-01-14.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.18**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Zmiana

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Wymurowany narożnik z pustaków

1	wymiary muru w narożniku są zgodne z rysunkiem:								
2	układ pustaków w kolejnych warstwach ściany jest zgodny z rysunkiem								
3	w murze są 4 warstwy pustaków								
4	na fundamencie ułożona jest folia izolacyjna na całej szerokości i długości muru z pustaków								
5	grubość spoin pionowych wynosi 10 mm \pm 5 mm								
6	grubość spoin poziomych wynosi 12 mm +5 mm, -2 mm								
7	ostatnia warstwa pustaków jest pozioma, z dopuszczalnym odchyleniem górnej powierzchni od poziomu na całej długości muru 6 mm/m								
8	lico muru na pełne spoiny jest czyste bez zanieczyszczeń zaprawą								
9	krótszy bok muru zakończony strzępiami uciekającymi i dłuższy bok zakończony równo								
10	pustaki MAX są zlicowane na poszczególnych powierzchniach bocznych ściany i zlicowane ze ścianą fundamentową wewnątrz narożnika								

Rezultat 2. Wykonany fragment tynku mineralnego									
1	wyprawa wykonana jest na powierzchni o wymiarach 0,80 m x 0,80 m								
2	dolna krawędź powierzchni tynkowanej usytuowana jest na wysokości 0,70 m od posadzki								
3	masa tynkarska rozłożona jest równomiernie								
4	powierzchnia tynku ma fakturę „kornik”								
5	brak różnic faktury na powierzchni tynku								
6	brak odspojeń wyprawy								
7	brak wykwitów								
8	brak przebarwień								
9	brak rys (pęknięć) i zacieków								
Przebieg 1. Wykonanie narożnika z pustaków									
1	zdający wykonał połączenie folii w narożniku z zakładem na całej szerokości								
2	podczas układania zaprawy i pustaków zdający używał rękawic ochronnych								
3	podczas przecinania pustaków zdający używał rękawic i okularów								
4	zdający używał narzędzi i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i przepisami bhp								
5	podczas wykonywania robot murarskich zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy								
6	zdający oczyścił sprzęt i narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy								

Przebieg 2. Wykonanie fragmentu tynku mineralnego							
1	sporządzając zaprawę tynkarską zdający wsypywał powoli suchą mieszankę do odmierzonej ilości wody, mieszał zaprawę do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstoplastycznej						
2	podczas mieszania składników zaprawy zdający używał rękawic i okularów ochronnych oraz maski przeciwpyłowej						
3	podczas nanoszenia zaprawy zdający miał założone rękawice ochronne						
4	zdający podczas robót tynkarskich stosował materiały oraz używał sprzętu i narzędzi zgodnie z przeznaczeniem i przepisami bhp						
5	podczas wykonywania robot tynkarskich zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy						
6	zdający oczyścił sprzęt i narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis