


**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**
 Oznaczenie arkusza: **B.18-01-15.05**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.18**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka –

 Kod egzaminatora

 Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Rezultat 2: Warstwa narzutu tynku kat. III									
1	narzut wykonany jest na powierzchni o wymiarach 1,4 m × 0,60 m								
2	dolna krawędź powierzchni pokrytej narzutem usytuowana jest na wysokości 0,40 m od posadzki								
3	powierzchnia narzutu jest zlicowana z „noskami” listew tynkarskich								
4	odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie przekracza 1,5 mm / 0,6 m								
5	odchylenie krawędzi od kierunku poziomego nie przekracza 3 mm / 1,4 m								
6	odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie przekracza 3 mm i nie więcej niż w 3 miejscach na całej długości 2-metrowej łąty kontrolnej								
7	tynk w żadnym miejscu nie jest odspojony								
Przebieg 1: Wykonanie fragmentu ściany z cegły ceramicznej									
1	zdający zwilżył cegły wodą przed murowaniem (w czasie upałów)								
2	zdający docinał cegły na „dziewiątki” młotkiem murarskim tak, że nie zniszczył więcej niż 3 cegły								
3	zdający zachował środki ostrożności podczas przygotowywania zaprawy murarskiej tj. dokonał próbnego uruchomienia wiertarki z mieszadłem, podczas mieszania nie rozchłapywał zaprawy								
4	zdający korygował w razie potrzeby konsystencję zaprawy murarskiej								
5	zdający utrzymywał porządek na stanowisku podczas wykonywania robót (zbierał zaprawę z podłogi)								
6	zdający miał założone rękawice robocze i okulary ochronne podczas przycinania cegieł								
7	zdający miał założoną maskę przeciwpyłową i rękawice robocze podczas przygotowywania zaprawy murarskiej								
8	zdający oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady								

Przebieg 2: Wykonanie warstwy narzutu tynku kat. III

1	zdejący zwilżył podłoże pod warstwę narzutu																		
2	podczas przygotowywania zaprawy tynkarskiej zdejący zachował środki ostrożności, tj. dokonał próbnego uruchomienia wiertarki z mieszadłem i podczas mieszania nie rozchlapał zaprawy																		
3	podczas mieszania składników zaprawy tynkarskiej zdejący miał założone rękawice robocze i maskę przeciwpylową																		
4	podczas nanoszenia zaprawy zdejący miał założone okulary ochronne i rękawice robocze																		
5	zdejący wyrównywał warstwę narzutu, przesuując pacę lub łatę po listwach tynkarskich ruchem zygzakowym od dołu do góry																		
6	zdejący oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady																		

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis