


**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2015  
KRYTERIA OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**  
 Oznaczenie arkusza: **B.18-01-15.08**  
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.18**  
 Numer zadania: **01**

*Wypełnia egzaminator*

 Kod ośrodka           –      

 Kod egzaminatora        

 Data egzaminu          
  
*Dzień Miesiąc Rok*

 Godzina rozpoczęcia egzaminu   :  



Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska		

\* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość


## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo N, jeżeli  
nie spełnił

## Rezultat 1: Fragment ścianki działowej

1	Ścianka działowa ma wymiary w rzucie 64 cm (±1 cm) × 104 cm (±2 cm)																			
2	Przesunięcie spoin pionowych w kolejnych warstwach wynosi ½ cegły																			
3	Ścianka ma zakończenie proste (bez strzępi)																			
4	Ścianka działowa jest połączona ze ścianą nośną za pomocą dwóch kotew przybitych do ściany nośnej jednym końcem, drugi koniec każdej z kotew zatopiony jest w zaprawie w spoinie poziomej ścianki działowej na wysokości 1 i 4 warstwy																			
5	Wykonanych jest 5 warstw ścianki działowej																			
6	Położenie ścianki działowej jest zgodne z rysunkiem:																			
7	Grubość spoin poziomych wynosi od 8 do 15 mm																			
8	W narożniku ścianki działowej oraz pomiędzy ścianą działową a nośną zachowane są kąty proste																			
9	Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi max. 6 mm/m																			
10	Powierzchnia górna ścianki działowej jest pozioma, z odchyleniem nie większym niż 2 mm/m																			


<b>Rezultat 2: Tynk cienkowarstwowy mozaikowy</b>												
1	Tynk wykonany jest na powierzchni o wymiarach: 50 cm (wysokość) × 105 cm (szerokość) – tolerancja ±1 cm											
2	Górna krawędź powierzchni pokrytej tynkiem usytuowana jest na wysokości 50 cm od posadzki, a lewa krawędź 30 cm od krawędzi ściany z lewej strony – tolerancja ±1 cm											
3	Zaprawa tynkarska naniesiona jest na całą powierzchnię i ma grubość równą grubości kruszywa											
4	Powierzchnia tynku ma jednolitą fakturę											
5	Krawędzie odcięcia powierzchni tynkowanej stanowią linie proste											
6	Na powierzchni tynku nie występują prześwity											
7	Na powierzchni tynku nie występują wypukłości i zagłębienia											
8	Tynk w żadnym miejscu nie jest odspojony											


<b>Przebieg 1: Wykonywanie fragmentu ścianki działowej</b>										
1	Zdający zachował środki ostrożności podczas przygotowywania zaprawy murarskiej tj. dokonał próbnego uruchomienia wiertarki z mieszadłem, podczas mieszania nie rozchlapał zapraw									
2	Zdający przygotował zaprawę murarską zgodnie z instrukcją producenta									
3	Zdający podczas przygotowywania zaprawy murarskiej miał założone okulary i maskę przeciwpyłową									
4	Zdający podczas przygotowywania zaprawy murarskiej miał założone rękawice ochronne									
5	Zdający stosował narzędzia zgodnie z przeznaczeniem									
6	Zdający utrzymywał porządek na stanowisku pracy, np. zbierał rozlaną zaprawę i wrzucał do skrzyni, a po wymieszaniu używał jej ponownie									
7	Zdający murował w rękawicach ochronnych									
8	Zdający odkładał materiały, narzędzia i sprzęt tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń									
9	Zdający oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady									


Przebieg 2: Wykonywanie tynku mozaikowego										
1	Zdający okleił taśmą malarską powierzchnię do otynkowania									
2	Zdający przygotował zaprawę tynkarską zgodnie z instrukcją producenta									
3	Zdający nanosił masę tynkarską pacą ze stali nierdzewnej równomiernie, ściągał nadmiar kruszywa oraz wygładzał powierzchnię pacą pochyłą w kierunku, w którym jest przesuwana, nie zacierał tynku									
4	Zdający podczas nanoszenia zaprawy miał założone rękawice ochronne									
5	Zdający podczas nanoszenia zaprawy miał założone nakolanniki									
6	Zdający oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w odpowiednich pojemnikach na odpady									

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*