

Nazwa kwalifikacji: **Eksplotacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej**Oznaczenie kwalifikacji: **B.22**Numer zadania: **01**Kod arkusza: **B.22-01-20.01-SG**Wersja arkusza: **SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: Stan elementów instalacji w czasie przeglądu i konieczne czynności serwisowe</b>
<i>Uwaga! Należy uznać inne sformułowania zdającego poprawne merytorycznie i oddające sens kryterium.</i>	
Zdający w tabeli 5. zapisał w wierszu	
R.1.1	1. w kolumnie 4. natężenie prądu: <b>0,1 mA</b>
R.1.2	1. w kolumnie 4. średnica: <b>10 mm</b>
R.1.3	1. w kolumnie 5. <b>wymiana anody magnezowej</b> lub <b>13</b>
R.1.4	2. w kolumnie 4. ciśnienie poduszki gazowej: <b>0 bar</b>
R.1.5	2. w kolumnie 5. <b>wymiana naczynia przeponowego</b> lub <b>14</b>
R.1.6	3. w kolumnie 4. ciśnienie poduszki gazowej: <b>0,1 bar</b>
R.1.7	3. w kolumnie 4. zawór poduszki gazowej (szczelny/nieszczelny): <b>szczelny</b>
R.1.8	3. w kolumnie 5. <b>uzupełnienie gazu w naczyniu przeponowym</b> lub <b>5</b>
R.1.9	4. w kolumnie 4. po odpowietrzeniu instalacji mocno tłumiony przepływ, możliwość zwiększenia przepływu (tak/nie): <b>nie</b>
R.1.10	5. w kolumnie 5. <b>czyszczenie filtra</b> lub <b>instalacji</b> lub <b>19</b>
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: Regulacje w obiegach instalacji dolnego źródła</b>
Zdający w tabeli 6. zapisał w kolumnie	
R.2.1	3. w wierszach 1÷6: <b>0,6</b>
R.2.2	4. w wierszach 1÷3: <b>0,95</b>
R.2.3	4. w wierszach 4÷6: <b>0,25</b>
R.2.4	5. w wierszu 1: <b>TAK</b>
R.2.5	5. w wierszu 2: <b>TAK</b>
R.2.6	5. w wierszu 3: <b>TAK</b>
R.2.7	5. w wierszu 4: <b>TAK</b>
R.2.8	5. w wierszu 5: <b>TAK</b>
R.2.9	5. w wierszu 6: <b>TAK</b>
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: Zestawienie kosztów robocizny za czynności serwisowe</b>
Zdający w tabeli 7., w kolumnie 5, zapisał w wierszu	
R.3.1	1. <b>50</b>
R.3.2	3. <b>25</b>
R.3.3	4. <b>50</b>
R.3.4	5. <b>50</b>
R.3.5	6. <b>25</b>
R.3.6	7. <b>150</b>
R.3.7	8. <b>50</b>
R.3.8	9. <b>100</b>
R.3.9	10. <b>100</b>
R.3.10	11. <b>50</b>
<b>R.4</b>	<b>Rezultat 4: Określenie pierwszeństwa czynności podczas kontroli anody magnezowej</b>
Zdający w tabeli 8 w kolumnie 3. wpisał w wierszu	
R.4.1	1. <b>A</b>
R.4.2	2. <b>B</b>
R.4.3	3. <b>A</b>
R.4.4	4. <b>A</b>
R.4.5	5. <b>B</b>
R.4.6	6. <b>B</b>